



NOTA ACLARATORIA (I)

Expte. "9/19P Suministro de materiales de obra para la Finca Galatzó. Lote 2 Materiales de construcción."

Hacemos pública la respuesta del área impulsora del procedimiento a las consultas planteadas por un licitador:

*"1.- Solicitan si los ganchos para canalones de pluviales si van en el forjado o en la teja?
Los ganchos para canalones van a la teja.*

2.- Solicitan canal de zinc de desarrollo 33 y el tubo de 80, pondré tubo de 100 ya que para las canales de 33 siempre va con tubo de 100 y no de 80 como el que se solicita

Se sustituyen los tubos de bajante de 80 mm por el de 100 mm.

3.- Referente al mares, podrían concretar si lo quieren común o del que va mejor cortado.

Las piezas de mares deber ser mares de primera Cas Busso."

Por todo ello, se otorga una ampliación de plazo de dos días hábiles, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 4 de febrero de 2018, a las 14:00 horas.

Fecha inserción perfil: **31 de enero de 2018.**