



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
Identificador: 234515  
Òrgans: Ajuntament de Calvià  
Data Captura: 2019-03-25 10:26:06  
Origen: Administració  
Estat elaboració: EE01  
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANY FRANCESC - 43149442Q		22/03/2019	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL524000863614BA6Y0573D3DK

CSV:



Ajuntament de Calvià  
Mallorca

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:**  
**TIPO DE CONTRATO:** Suministro. Contrato Menor  
**OBJETO:**SUMINISTRO DE LUMINARIAS  
**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación según Decreto de Alcaldía de 6 de julio de 2018

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE LAMPARAS LED

### PRIMERA.- Objeto del contrato

1. Suministro de 28 brazos
  2. Suministro de 28 luminarias
- CPV (Vocabulario común de contratos): 31527200-8 Luces para alumbrado exterior

### SEGUNDA.- Descripción del suministro

1. Suministro de 28 brazos sujeción para muro o postensa modelo BM2 o similar con las siguientes características:

Material: Acero Galvanizado  
L:750 mm con diámetro en extremo de D60 mm

2. Suministro de 28 luminarias modelo NATH o similar con las siguientes características:

Luminaria de tecnología LED de 60W, 3000°K, óptica re, de fijación lateral y post-top de ø60mm, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada y sistema de autolimpieza mediante el agua de lluvia, difusor de vidrio templado transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación uv en las ópticas y equipo electrónico. equipada con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, sin precableado, tensión de alimentación 230v ac/50 hz, y regulación 1..10v con nodo citidim integrado y programado en la luminaria, cuerpo de fundición inyectada de aluminio de calidad I2631 según en ac-46000 (adc12), con una dureza brinell mínima destacable de 75. luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes de separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador, dimensiones máximas de 570x260x115m. acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura por palanca sin herramientas.

Incluido protector de sobretensiones 10kV/10 KA.  
Driver con Dali ó 1/10 para regulación mediante dispositivo CITIDIM. Programación after-start curva 70 (80% - 70% a les 5 h).  
Clase II, IP66, IK09,  
Acabado estándar en color Simon GY9007.

### TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

BASE IMPONIBLE: catorce mil setecientos ochenta y cuatro euros (14.784€)  
21% IVA: tres mil ciento cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos (3.104,64 €)  
Total: diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos (17.888,64€)



Ajuntament de Calvià  
Mallorca

#### **CUARTA.- Empresa adjudicataria.**

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa relación calidad-precio.

#### **QUINTA.- Plazo de entrega**

El material se suministrará en el plazo máximo de 5 semanas desde la firma del contrato o recepción de pedido.

La totalidad de las partidas detalladas se entregarán en el almacén municipal situado en carretera Ses Quarterades, nº 22 de Calvià.

#### **SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso**

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 2 meses.

#### **SÉPTIMA.- Responsable del contrato**

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

#### **OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso**

No aplica

#### **NOVENA.- Forma de pago**

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, una vez efectuados los suministros, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company

